

[illegible]

VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA		
LASTRAMENTO PARA FUNDAÇÃO DE MURO DE ARRIMO	80-ES-028A-23-8015	FOLHA 1 / 2	REV. 1

1. OBJETIVO

A presente especificação define os requisitos básicos necessários à execução de Lastramento para Fundação de Muro de Arrimo, a ser implantado na construção da infraestrutura de vias férreas. São também aqui apresentados os requisitos concernentes a materiais, controle da qualidade, manejo ambiental, critérios de medição e forma de pagamento dos serviços executados.

2. MATERIAL

- a) Para o enrocamento sob muros de arrimo, o lastramento deverá ser constituído de rocha sã e angular.
- b) O diâmetro máximo do material utilizado deverá ser de 1,0 m, não podendo conter mais do que 20%, em peso, de fração menor que 5mm e ser composto de finos argilosos.

3. EXECUÇÃO

Juntamente com os desenhos de projeto e orientação da fiscalização, serão estabelecidas as condições e processos mediante os quais deverão ser executados os serviços de substituição do solo por enrocamento sob muro de arrimo.

4. MANEJO AMBIENTAL

- a) Durante a execução da obra, devem ser preservadas as condições ambientais, com a exigência, entre outros, dos seguintes procedimentos:
 - I - todo o material excedente de escavação ou sobras, devem ser removidos das proximidades da obra, devendo ser transportado para local pré-definido em conjunto com a fiscalização, sendo vedado seu lançamento na faixa de domínio, nas áreas lindeiras, no leito de rios e em quaisquer outros locais onde possam causar prejuízos ambientais;
 - II - o tráfego de máquinas e funcionários deve ser disciplinado de forma a evitar a abertura indiscriminada de caminhos e acessos, pois acarretaria desmatamento desnecessário;
 - III - a área afetada pelas operações de construção deve ser recuperada mediante a limpeza do canteiro de obras, devendo ainda ser efetuada sua recomposição ambiental;
 - IV - durante o desenvolvimento da obra deve ser evitado o tráfego desnecessário de veículos e equipamentos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguração.
- b) Além destas, devem ser observadas, no que couber, as disposições das Normas Ambientais da VALEC (NAVAS)

VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA		
LASTRAMENTO PARA FUNDAÇÃO DE MURO DE ARRIMO	80-ES-028A-23-8015	FOLHA 2 / 2	REV. 1

5. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço será medido da seguinte forma:

- a) escavação, pelo volume, em metros cúbicos, efetivamente executada, quando houver;
- b) quantidade de pedra e areia utilizadas, pelo seu volume em m³;
- c) transporte do material pétreo ou material para bota fora, pelo seu momento de transporte, em m³ x km.

6. FORMA DE PAGAMENTO

O serviço será pago aos preços unitários contratuais, separadamente para cada um dos itens medidos como em 4, acima, estando neles incluídos todos os serviços necessários, fornecimento, carga e transporte dos materiais empregados, remoção e espalhamento de material escavado, se existir, considerando, em cada operação, a mão-de-obra com encargos, assim como a utilização de equipamentos e ferramentas.